

DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

N° DoP CC01006- 13 TEGOLA PORTOGHESE CRETE SENESI

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto **CC01006**
- 2) Numero di tipo, lotto, numero seriale o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 :
CC01006 – Tegola Portoghese Crete Senesi
Stabilimento Cottosenese SpA , via Fornaci 55/a , 53027 San Quirico d’Orcia (SI) , Italia
- 3) uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Coperture**
- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5:
Cottosenese SpA , via Fornaci 55/a , 53027 San Quirico d’Orcia (SI) , Italia
- 5) Non applicabile
- 6) Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui allegato V : **Sistema 4**
- 7) Non applicabile
- 8) Non applicabile
- 9) Prestazione dichiarata:

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI | PRESTAZIONE | | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA |
|---|---|--|-------------------------------|
| | RISULTATI | REQUISITI DI ACCETTAZIONE | |
| Aspetto N. Provini non conformi Risultato | 0 Soddisfa | $\leq 5\%$ Soddisfa | UNI EN 1304 - 2005 |
| Resistenza meccanica / a flessione Carico minimo Carico medio | 6,10 kN 7,32 kN | $F \geq 1,2$ kN | |
| Resistenza esterna all’azione del fuoco | Considerato soddisfacente | = | |
| Reazione al fuoco | A1 | = | |
| Impermeabilità all’acqua Valore massimo Valore medio Categoria | Metodo 1 0,22 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹ 0,20 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹ 1 | Categoria 1 IF ≤ 0.60 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹ IF ≤ 0.50 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹ Categoria 2 IF ≤ 0.90 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹ IF ≤ 0.80 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹ | |
| Dimensioni individuali Lunghezza : tolleranza media | 0,6 % | $L_T \leq \pm 2,0\%$ | |
| Rettilinearità longitudinale Rettilinearità media | 0,7 % | $R_L \leq \pm 1,5\%$ | |
| Planarità Planarità media | 0,3 % | $C_P \leq \pm 1,5\%$ | |
| Durabilità – Resistenza al gelo N. cicli effettuati Prova di aspetto Livello | Metodo E 90 Conforme L 2 | Classificazioni in livelli L1 : minimo 30 cicli superati L2 : minimo 90 cicli superati L3 : minimo 150 cicli superati | |

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

San Quirico d’Orcia li 15.07.2013

Il legale rappresentante
 Dott. Angelo Meneghini

